

N/REF : 29/08/2024 11H01 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B99741
V/Email reçu le Jeudi 29/08/2024 a 11H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 06 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 19 CHALAIS - MR MME KILIC 06 99 81 17 96
LOGEMENT N° 004517, PORTE N°4517, 1° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
UN TUYAU EST PERCÉ DANS LA SDB

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : FLEXIBLE INOX EAU CHAUDE PERCÉ ET SIPHON HS SOUS LE LAVABO
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR LAVABO
DÉPOSE FLEXIBLE DÉFECTUEUX
DÉPOSE SIPHON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN FLEXIBLE INOX
REPOSE DU MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE SIPHON
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 a 14H37 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	56,13	56,13
1,00	PBS032-Rempl.joints s/douch./flex./bec..	1	41,02	41,02
TOTAL H.T.				97,15
T.V.A. a 10,00%				9,71
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>106,86</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.