

**N/REF :** 22/08/2024 11H27 C:001071 I:00736

**V/Appel du Jeudi 22/08/2024 a 11H27**

**HOPITAL PRIVE SEVIGNE**

**3, RUE DU CHENE GERMAIN  
CS 27608  
35576 CESSON-SEVIGNE CEDEX**

**IMMEUBLE :** HOP.PRIVE SEVIGNE  
3, RUE DU CHENE GERMAIN  
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 06 Septembre 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR  
**LOCALISATION :** ALLEE 3 GERMAIN - 02 99 25 34 01  
**MOTIF :** DEBOUCHAGE + PASSAGE CAMÉRA  
AU NIVEAU DE LA PHARMACIE

**Donneur d'ordre :** M. A JARNOUX (sécurité)

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé  
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 22/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
DÉBOUCHAGE ET PASSAGE CAMÉRA  
CONSTAT: CANALISATION OSTRUÉE PAR DU CALCAIRE SUR PLUS DE LA MOITIÉ DE  
SA HAUTEUR  
PRÉCONISATION: IDENTIFIER LE RÉSEAU A L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT POUR  
PRÉVOIR UNE TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE VOIR UN REMPLACEMENT DE CANALISATION  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS :** NR LCOMPTER Email envoyé le 23/08/24 a 10H29 M. E PAIN

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique,  
mécanique).  
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.  
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique  
Vérification du bon écoulement du réseau.  
Nettoyage du chantier.  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

**ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF**

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | Ff Déb.Hte Pression 1h30+Dépl. 1 à 10Kms | 1    | 222,73  | 222,73        |
| 1,00                     | Ft Inspection Caméra 1h00+Dépl. 1 à 10   | 2    | 159,09  | 159,09        |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 381,82        |
| T.V.A. a 20,00% .....    |                                          |      |         | 76,36         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <b>458,18</b> |

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.