

N/REF : 20/08/2024 16H37 C:000053 I:02471
V/REF : AC/B99221
V/Email reçu le Mardi 20/08/2024 a 16H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ABR
IMMEUBLE : RES.DES ABERS -ABR
3, RUE PIERRE-HENRI TEITGEN
35000 RENNES

Rennes, le 06 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 TEITGEN - MME AUBRY 06 79 11 05 94
LOGEMENT N° 102195, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUIITE SUR RACCORD EXCENTRIQUE DE LA TETE THERMOSTATIQUE
RESSERAGE DU RACCORD
CONTRÔLE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 26/08/24 a 14H05 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	1	48,58	48,58

TOTAL H.T.	48,58
T.V.A. a 10,00%	4,85
TOTAL T.T.C.En EURO	53,43

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.