

N/REF : 28/08/2024 16H35 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B99727
V/Email reçu le Mercredi 28/08/2024 a 16H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 - ASSOCIATION A.P.R.A.S.
MR FADLI 06 10 09 86 74 / DELPHINE DELEON 02 99 31 19 92
ESPACE COMMUN N° 017945, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, LOCAL COMMUN
RÉSIDENTIEL
MOTIF : FUIITE EU IMPORTANTE SUR COLONNE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA COLONNE AU REZ DE CHAUSSEE
CONSTAT : GOUTTE A GOUTTE LÉGER MAIS AUCUNE FUIITE SUR L'ÉVACUATION EAUX
USÉES
CONTROLE DES LOGEMENTS 11, 21, 31 ET 41
CONSTAT : SUR CHAQUES ÉTAGES, LA COLONNE D'EAU FROIDE CONDENSE BEAUCOUP
AVEC LA CHALEUR DES PIECES WC. MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES VMC QUI
ACCENTUE LE PROBLEME DE CONDENSATION
PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENIR LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DES ENTRETIENS
VMC
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 a 16H00 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
TOTAL H.T.					156,54
T.V.A. a 10,00%					15,65
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>172,19</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.