

N/REF : 28/08/2024 14H22 C:000053 I:02633
V/REF : AC/B99696
V/Email reçu le Mercredi 28/08/2024 a 14H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 18 VAUNOISE - MR CHIPAULT 06 70 51 19 79
DANS LE LOCAL VÉLOS DU 18
MOTIF : SIGNALEMENT D'UNE FUITE DANS LE LOCAL VÉLOS DU 18
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOCAL VELO
CONSTAT : AUCUNE FUITE APPARENTE DANS LE LOCAL VÉLO, LES MURS BÉTON SONT BIEN SECS, LA DALLE EST LÉGEREMENT HUMIDE. LA LAINE DE VERRE AU PLAFOND EST BIEN SECHE PAS DE PRÉSENCE D'HUMIDITÉ.
PRÉCONISATION : VOIR LA CONFIGURATION DE L'IMMEUBLE MAIS IL Y A UN SOUCIS D'ÉTANCHÉITÉ SUR LA JOINTURE DU BÂTIMENT. PRÉVOIR TEST AU FUMIGENE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 a 16H29 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
TOTAL H.T.					102,56
T.V.A. a 10,00%					10,25
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>112,81</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.