

N/REF : 12/08/2024 10H21 C:000053 I:80007
V/REF : AC/B98858
V/Email reçu le Lundi 12/08/2024 a 10H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AMR
IMMEUBLE : RES.ARMORICAINE -AMR
6, COURS KENNEDY
RESIDENCE ARMORICAINE
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 6 KENNEDY - MME MORIN MR CHERID 06 66 99 87 20
LOGEMENT N° 101714, PORTE N°663, 6° ÉTAGE, TYPE 4
CONTACTER M. CHERID 06 25 63 77 13 EN ARRIVANT

MOTIF : TRES URGENT - RECHERCHE DE FUITE + REPARATION FUITE AU PLAFOND DE
LA CUISINE DE MME MORIN
PAS DE FUITE CONSTATEE AUX LOGEMENT 7 ET 8EME ETAGE MAIS LGT 9EME ETAGE
AURAIT UNE FUITE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 663
CONSTAT: FUITE AU PLAFOND DE LA CUISINE ET MUR SDB
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 693
LOCATAIRE ABSENT
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 693
RECHERCHE DE FUITE
FUITE CONSTATÉE SUR ECS DERRIERE LA BAIGNOIRE
DEVIS A SUIVRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/08/24 a 14H29 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54
				156,54
		TOTAL H.T.		156,54
		T.V.A. a 10,00%		15,65
		TOTAL T.T.C.En EURO		172,19

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.