

N/REF : 8/08/2024 10H09 C:000053 I:00868
V/REF : AC/B98708
V/Email reçu le Jeudi 08/08/2024 a 10H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE ANJOU - VIDE SANITAIRE / GESTIONNAIRE M.ROCHE 07 85 60 17 41
SUR PLACE ENTREPRISE FOUCHARD: M. ROGER
CODE CADENAS 1945
MOTIF : FUIITE TRES IMPORTANTE EN VIDE SANITAIRE SUR ECS
POMPAGE SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE ECS DE L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS
BRASURE SUR FUIITE
FOURNITURE ET POSE VANNE 20/27
FOURNITURE ET POSE COLLET BATTU 20/27
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: LÉGERE FUIITE AVANT LA VANNE - BANDE GRASSE POSÉE EN ATTENDANT
REMPLACEMENT DE LA CANALISATION EN COURS

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/08/24 a 11H20 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS001-Fermeture eau (compteurs div/Lgt)	1	45,34		45,34
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	1	44,26		44,26
TOTAL H.T.					89,60
T.V.A. a 10,00%					8,96
TOTAL T.T.C.En EURO					98,56

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.