

N/REF : 9/09/2024 10H24 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C00403
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 a 10H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MME SAIBOU 06 41 11 31 60
LOGEMENT N° 010302, PORTE N°0302, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE IMPORTANTE DANS LA CUISINE EN DESSOUS DE L'ÉVIER ET DE LA
CUISINIÈRE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE SUR ALIMENTATION MACHINE A LAVER
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE JOINT 20/27
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE, TABLIER, PARE BAIGNOIRE ET
MITIGEUR

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 15H42 Mme AS DARIY

0909: SUITE INTERVENTION, CONSTAT QUE LA BAIGNOIRE, LE TABLIER, LE
PARE BAIGNOIRE ET LA MITIGEUR SONT A REMPLACER, MERCI DE NOUS ENVOYER
UN NOUVEAU BON DE COMMANDE SI VOUS SOUHAITER CES TRAVAUX, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	1	59,37	59,37
	TOTAL H.T.			59,37
	T.V.A. a 10,00%			5,93
	TOTAL T.T.C.En EURO			65,30

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adary@aguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 20/09/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (QBR - 01 - 10)

10 ALLEE DE QUIBERON

35700 RENNES

logement n° 010302, porte n°0302, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME SAIBOU Rachidatou 066600/58

domicile : bureau : portable : 0641113160

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

URGENTN Mme signale à nouveau fuite importante dans la cuisine. En dessous de l'évier et de la cuisinière depuis avant hier.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C00403 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction