

N/REF : 10/09/2024 8H58 C:000053 I:80349
V/REF : AC/C00511
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 a 8H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Septembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 37 ANJOU - M MME BRAHIMI 07 74 68 07 96
LOGEMENT N° 005779, PORTE N°5779, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : CELLIER - FUITE SUR ÉVACUATION MACHINE A LAVER
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'ÉVACUATION MACHINE A LAVER
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU RACCORD MACHINE A LAVER
COUPURE D'EAU
DÉPOSE JOINT DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NTTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/24 a 10H28 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	1	59,37	59,37
TOTAL H.T.				59,37
T.V.A. a 10,00%				5,93
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>65,30</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 10/09/2024 et le 13/09/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (ANO - 01 - 37)

37 BOULEVARD D ANJOU

35000 RENNES

logement n° 005779, porte n°5779, 4° étage, Type 4



Diag EIIG

Occupant actuel : MR MME BRAHIMI Miloud 064764/65

domicile : 0774434268 bureau : portable : 0767530530

Quantité

Rép Fuit évac eaux usée (PBS102)

1,00 FFT

Réparation Fuite sur évacuation eaux usées (hors colonne)

DANS CELLIER : fuite sur évacuation MâL - Contacter Mme au 07.74.68.07.96

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C00511 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction