

N/REF : 29/08/2024 9H48 C:000053 I:02646
V/REF : AC/B99738
V/Email reçu le Jeudi 29/08/2024 a 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Septembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 79 A CLEUNAY - MME GRASLAND 06 02 11 43 97
LOGEMENT N° 100178, PORTE N°A32, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT DU COUDE D'ÉVACUATION (PIPE) DE WC AV RÉFECTION DES JOINTS
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : FUITE SUR LE RÉSERVOIR WC DONT LES FIXATIONS SE SONT DÉTACHÉES
L'EAU S'ÉCOULE DONC SUR LA PIPE WC
RESSERAGE DES FIXATIONS RÉSERVOIR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 a 15H21 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,50	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU	1	53,98
				80,97
		TOTAL H.T.		80,97
		T.V.A. a 10,00%		8,09
		TOTAL T.T.C.En EURO		89,06

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 29/08/2024 et le 30/08/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE CAMILLE PISSARO (CPI - 01 - 79A)
RESID. CAMILLE PISSARO 79 A BOULEVARD DE CLEUNAY
35000 RENNES
logement n° 100178, porte n°A32, 3° étage, Type 4

Occupant actuel : MME GRASLAND Akoua 013904/33
domicile : 0299311176 bureau : portable : 0602114397

Quantité

Rempl coud évac WC+joint (PBS066)

1,00 U

Remplacement du coude d'évacuation (pipe) de WC av réfection des jointsMerci
d'intervenir pour une fuite sur l'évacuation des WC

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B99738 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction