

N/REF : 11/09/2024 9H55 C:000053 I:00148
V/REF : AC/C00711
V/Email reçu le Mercredi 11/09/2024 a 9H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GRI
IMMEUBLE : GRIOTTES - GRI
4, RUE DU FOUR
.
35470 BAIN DE BRETAGNE

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 4 FOUR - MLLE MORICE 02 99 43 73 35 - 06 81 54 71 64
LOGEMENT N° 106336, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE
BALLON ECS REMPLACÉ EN 2022
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: PAS D'ANOMALIE CONSTATÉE
PRODUCTION D'EAU CHAUDE CORRECT
CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT EN MARCHÉ FORCÉE
L'OCCUPANT INDIQUE AVOIR DE L'EAU CHAUDE LE MATIN MAIS TIEDE LE SOIR
PROBLEME LIÉ AVEC LE FONCTIONNEMENT ET PROGRAMMATION D'HORAIRE DE
FONCTIONNEMENT
L'OCCUPANT CONTACTE SON FOURNISSEUR D'ÉNERGIE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 10H14 Mme M LEROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,50	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU	1	53,98
				80,97
		TOTAL H.T.		80,97
		T.V.A. a 10,00%		8,09
		TOTAL T.T.C.En EURO		89,06

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.