

N/REF : 17/09/2024 9H35 C:000053 I:02391
V/REF : AC/C01125
V/Email reçu le Mardi 17/09/2024 a 9H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CSH
IMMEUBLE : ST HELIER - CSH
8, MAIL LOUISE BOURGEOIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 8 BOURGEOIS - MR MME MANTOUBA 06 65 57 39 69
LOGEMENT N° 111591, PORTE N°08, 1° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE SUR ECS DES TUYAUX D'ALIMENTATION
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : FUIITE SUR REDUCTEUR DE PRESSEION RESEAU EAU CHAUDE SANTIAIRE
DANS LES TOILETTES
VANNE EAU CHAUDE SANITAIRE DIFFICILE A FERMER
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU REDUCTEUR DE PRESSION
INTERVENTION REPROGRAMMEE LE 18/09
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉDUCTEUR DE PRESSION ECS
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION ECS
FOURNITURE ET POSE 2 JOINTS 20/27
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 18/09/24 a 11H06 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	1	80,97	80,97
2,00	PBS033-Rempl.joints s/raccord.compt.eau	1	80,97	161,94
TOTAL H.T.				242,91
T.V.A. a 10,00%				24,29
TOTAL T.T.C.En EURO				267,20

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.