

N/REF : 22/08/2024 9H11 C:000053 I:02615
V/REF : AC/B99305
V/Email reçu le Jeudi 22/08/2024 a 9H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DGC
IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE GUESCLIN - MME DANIEL 06 20 14 32 00
LOGEMENT N° 011376, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : PERTE DE PRESSION

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PERTE DE PRESSION LIEE AU REDUCTEUR DE PRESSION HS
PREVOIR OUVERTURE PLACO POUR REMPLACEMENT DU REDUCTEUR DE PRESSION
TENTATIVE DE CONTACT AUPRES DU GESTIONNAIRE M. ROCHE SANS SUCCES
INTERVENTION A REPROGRAMMER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
OUVERTURE DU PLACO
DEPOSE REDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE REDUCTEUR DE PRESSION
MODIFICATION CUIVRE (RACCORDS GRIPPES INDEMONTABLES)
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ETANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 15H26 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 27/08/24 a 11H02 M. E ROCHE

2708: SUITE A L'INTERVENTION DU 27/08, PREVOIR OUVERTURE DU PLACO POUR

PERMETTRE LE REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/08	1	53,98		53,98
1,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	2	38,86		38,86
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	2	80,97		80,97
TOTAL H.T.					173,81
T.V.A. a 10,00%					17,38
TOTAL T.T.C.En EURO					191,19

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.