

N/REF : 7/08/2024 12H36 C:000053 I:02601
V/REF : AC/B98637
V/Email reçu le Mercredi 07/08/2024 à 12H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VIQ
IMMEUBLE : VIL.QUADRIFIDES -VIQ
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 QUADRIFIDES - M. DECOMMUNIER 06 87 53 15 33 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 100073, PORTE N°212, 1° ÉTAGE, TYPE 2
PORTE 221 - M. LOUKAKOU 06 03 75 68 92
PORTE 222 - M. MME DIAGANA 06 03 75 77 11
MOTIF : INFILTRATION EAU DANS LOGT 212
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT SUPÉRIEUR
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: INFILTRATION DANS LOGEMENT 212
FUITE PROVENANT DES ÉTAGES SUPÉRIEURS - FUITE EN DALLE
LES TRAVAUX DE MISENT EN APPARENT ONT ÉTÉ RÉALISÉ
PLUS DE FUITE ACTUELLEMENT
LE LOCATAIRE CONTACTE SON ASSURANCE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 à 16H32 M. E ROCHE
0808: MSG REP M. LOUKAKOU
0509 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	50	102,56	102,56
	TOTAL H.T.			102,56
	T.V.A. a 10,00%			10,25
	TOTAL T.T.C.En EURO			112,81

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.