

N/REF : 16/07/2024 9H54 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B97268
V/Email reçu le Mardi 16/07/2024 a 9H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MME BEZIRGAN 06 67 23 52 66 (LOGEMENT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 007103, PORTE N°7103, 10° ÉTAGE, TYPE 2
LOGT DESSUS PORTE N° 7106 / MONSIEUR GADZI 07 58 14 12 04
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRE LA PRISE DE RDV, LE LOCATAIRE EST ABSENT
APPEL TÉLÉPHONIQUE LAISSÉ SANS RÉPONSE
CONSTAT: L'APPARTEMENT DU DESSUS EST LE 7107
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 7107
CONTRÔLE SOUS LA BAIGNOIRE
CONSTAT: PAS DE FUITE
CONTRÔLE ÉVACUATION WC
CONSTAT: PAS DE FUITE
CONSTAT 2: MÉCANISME HS
APPEL AU DONNEUR D'ORDRE: ACCORD POUR REMPLACEMENT
FOURNITURE ET POSE MÉCANISME WC
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS LOGEMENT
CONSTAT: PAS DE FUITE
CONSTAT: PRÉSENCE D'EAU IMPORTANTE DERRIÈRE LE MEUBLE SOUS ÉVIER
JOINT SILICONE DÉGRADÉ
RÉFECTION DU JOINT SILICONE DE L'ÉVIER
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 18/09/24 a 12H02 M. C GREGOIRE

NR LGESTION Email envoyé le 17/09/24 a 14H17 M. C GREGOIRE

1709 : MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A M. HASSAN, NOUS RESTONS
SANS RETOUR DE SA PART. DEVONS NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE?
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

1709: MSG REP M. HASSAN
0108: MSG REP M. HASSAN
3007: MSG REP M. HASSAN
2507: MSG REP M. HASSAN

MB LGESTION Email envoyé le 25/07/24 a 11H02 M. C GREGOIRE

25/07 / BONJOUR. LE LOGEMENT AU DESSUS DU 7103 QUI EST IMPACTÉ EST LE
LOGEMENT 7107 ET NON 7106. POURRIEZ VOUS NOUS DONNER LES COORDONNÉES DU
7107 SVP?

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/07	1	53,98			53,98
1,00	PBS060-Rempl.Mécan.chasse eau a 2 débits	2	80,97			80,97

TOTAL H.T.	134,95
T.V.A. a 10,00%	13,49
TOTAL T.T.C.En EURO	148,44

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.