

N/REF : 20/09/2024 9H36 C:000053 I:02388
V/REF : AC/C01431
V/Email reçu le Vendredi 20/09/2024 à 9H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
. 35200 RENNES

Rennes, le 26 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 10 CLOTEAUX - MME KONAN 06 27 08 07 72
LOGEMENT N° 003374, PORTE N°92, 9° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE CAR FACTURE D'EAU ELEVÉE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
LE COMPTEUR TOURNE EN CONTINU
CONTROLE DES ELEMENTS SANITAIRES DU LOGEMENT
CONSTAT : LE ROBINET D'ALIMENTATION DU WC CASSÉ ET FLOTTEUR VÉTUSTE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN FLOTTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PLUS
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 26/09/24 à 11H15 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS061-Rempl.Robinet flotteur silencieux	1	80,97	80,97
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	1	48,58	48,58
TOTAL H.T.				232,11
T.V.A. a 10,00%				23,21
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>255,32</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.