

N/REF : 1/07/2024 17H26 C:008466 I:05646

COREVA

V/Appel du Lundi 01/07/2024 a 17H26

**45 BD DE LA TOUR D'AUVERGNE
35400 SAINT MALO**

V/REF.IMM. 0055

IMMEUBLE : 0055-TOUR D'AUVERGNE
43 a 47 BVD LA TOUR D'AUVERGNE
.
35400 ST MALO

Rennes, le

26 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 45 AUVERGNE - MME LEVEQUE 06 62 76 90 21

MOTIF : PASSAGE CAMERA ET POSE ET REPOSE WC

Donneur d'ordre : Mme C LEVEQUE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT COLONNE BOUCHÉE
DÉPOSE DU WC AU 1ER ET 2E ÉTAGE
DÉBOUCHAGE DE LA COLONNE AU 1ER ÉTAGE
PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT: ÉVACUATION EN PVC DIA 40 RENTRE DANS LA COLONNE CRÉANT UN BOUCHON
ACCORD POUR RÉPARATION URGENTE SUR LA COLONNE AU LOGT 3401 MME FESTOC
INTERVENTION REPROGRAMMÉ LE 04/07 MATIN
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 05/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC POUR ACCES COFFRE TECHNIQUE
COUPE TRONÇON COLONNE EU POUR ACCES AU RACCORD
DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE DE LA COLONNE EAUX USÉES
DÉCOUPE DU PVC DE L'ÉVACUATION DE LA DOUCHE OBSTRUANT LA COLONNE
FOURNITURE ET POSE D'UN TRONÇON D'ÉVACUATION DE LA COLONNE
COLLAGE ET SERRAGE RACCORDS

REPOSE DU COFFRE
REPOSE DU WC
RACCORDEMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 19/09/24 a 17H45 Mme C LEVEQUE
BB AB EMAIL en CC le 03/09/24 a 10H15 RELATIONLOCATAIRE@ENTREPRIS
BB AB Email envoyé le 03/09/24 a 10H15 Mme C LEVEQUE
MB AB Email envoyé le 07/08/24 a 12H30 Mme C LEVEQUE
MB AB Email envoyé le 05/08/24 a 10H25 Mme C LEVEQUE
BB AB Email envoyé le 10/07/24 a 15H57 Mme C LEVEQUE
MG LCOMPTER Email envoyé le 08/07/24 a 10H34 Mme C LEVEQUE

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 02/07	1	150,00		300,00
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/07	2	67,23		268,92
1,00	Forfait Affichage - Coupure d'eau 04/07	3	27,77		27,77
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 05/07	4	67,23		268,92
4,00	H(s)2ème personnel le 05/07	5	49,78		199,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48		39,48
1,00	Metre(s) de PVC dn 40	2	2,46		2,46
1,00	Joint(s) + Bague BJWC3 (wc)	2	8,59		8,59
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,48		39,48
1,00	Metre(s) de PVC dn 40	4	2,46		2,46
TOTAL H.T.					1157,20
T.V.A. a 20,00%					231,44
TOTAL T.T.C.En EURO					1388,64

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.