

N/REF : 19/08/2024 10H06 C:008662 I:12897

DELARMINAT MICHELE

V/Appel du Lundi 19/08/2024 a 10H06

**23 LE BAS EPINAY
22350 CAULNES**

IMMEUBLE : 23 EPINAY
23 LE BAS EPINAY
22350 CAULNES

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 23 EPINAY - MME DELARMINAT 02 96 84 71 79

MOTIF : POMPE DE RELEVAGE FAIT DISJONCTER COMPTEUR ÉLECTRIQUE

Donneur d'ordre : Mme M DELARMINAT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 19/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VIDANGE PARTIELLE DE LA FOSSE
RÉCUPÉRATION DE LA POMPE CALPEDA
VÉRIFICATION FONCTIONNEMENT POMPE
PAS DE DYSFONCTIONNEMENT VISIBLE MAIS POMPE ASSEZ VÉTUSTE
CONSTAT DE 5 A 6 METRES DE CÂBLE DÉROULÉ AU FOND DE LA FOSSE
PRÉVOIR DEVIS DE MISE EN CONFORMITÉ ET REMPLACEMENT POMPE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : REGLEMENT PAR CHEQUE N°3874810 CE

NR LCOMPTER Email envoyé le 21/08/24 a 11H33 Mme M DELARMINAT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 19/08	1	67,23	67,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	39,48	39,48

TOTAL H.T.	106,71
T.V.A. a 10,00%	10,67
TOTAL T.T.C.En EURO	117,38

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.