

N/REF : 20/09/2024 15H55 C:000053 I:80352
V/REF : AC/C01488
V/Email reçu le Vendredi 20/09/2024 a 15H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 TOURAINE - MME LE CLOIREC 06 37 00 46 55
LOGEMENT N° 005701, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : CONSOMMATION D'EAU IMPORTANTE *(1300€ DE FACTURE D'EAU)
FAIRE RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION
LE COMPTEUR TOURNERAIT EN CONTINU
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : RIEN A SIGNAER, LE COMPTEUR EN TOURNE PAS
CONTROLE DES CANALISATIONS APPARENTES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONCLUSION : AUCUNE FUITE EN COURS DANS LE LOGEMENT
REMARQUE : TRACES D'HUMIDITÉ DANS LA SALLE DE BAIN, LIÉ A LA VMC QUI
MARCHE QUE LORSQUE LA LUMIERE EST ALLUMÉE. FAIRE INTERVENIR LA SOCIÉTÉ
EN CHARGE DE LA VMC
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/09/24 a 15H20 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	1	102,56
				102,56
		TOTAL H.T.		102,56
		T.V.A. a 10,00%		10,25
		TOTAL T.T.C.En EURO		112,81

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.