

N/REF : 20/09/2024 13H55 C:000053 I:80007
V/REF : AC/C01464
V/Email reçu le Vendredi 20/09/2024 a 13H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AMR
IMMEUBLE : RES.ARMORICAINE -AMR
6, COURS KENNEDY
RESIDENCE ARMORICAINE
35000 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 KENNEDY - CPTE ASSOCIATION SAINT BENOIT LA - 06 26 31 70 72
LOGEMENT N° 101706, PORTE N°623, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR UNE CANALISATION QUI PASSE DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS DE LA CUISINE
CONSTAT : FUIITE SUR CANALISATION A L'ENTRÉE D'UN Y EN FONTE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AUTOUR DU TUYAU D'ÉVACUATION
AU NIVEAU DU Y A L'ENTRÉE DE LA COLONNE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : CANALISATION EN TRES MAUVAIS ÉTAT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/09/24 a 15H24 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu	(hors col.)	1	91,76
				91,76
		TOTAL H.T.		91,76
		T.V.A. a 10,00%		9,17
		TOTAL T.T.C.En EURO		<u>100,93</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.