

N/REF : 10/09/2024 9H15 C:000053 I:02609
V/REF : AC/C00514
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 a 9H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JSM
IMMEUBLE : RES.LES JASMIN - JSM
8-20, RUE MERE TERESA
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 18 TERESA - MME LE BOURHIS 06 18 40 12 65
LOGEMENT N° 113261, PORTE N°006, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : LOCATAIRE SE PLAINT D'UNE SURCONSOMMATION - CONTRÔLER INSTALLATION
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES CANALISATIONS APPARENTES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PAS
CONCLUSION : AUCUNE FUITE DANS LE LOGEMENT, SURCONSOMMATION D'EAU DUE
UNIQUEMENT A LA CONSOMMATION DES LOCATAIRES
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 16H47 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
	TOTAL H.T.			102,56
	T.V.A. a 10,00%			10,25
	TOTAL T.T.C.En EURO			112,81

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.