

N/REF : 6/09/2024 15H18 C:000053 I:00278
V/REF : AC/C00311
V/Email reçu le Vendredi 06/09/2024 a 15H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OPL

IMMEUBLE : RES. OPALINE - OPL
ALLEE DES IRIS/DES NYMPHEAS
ALLEE DES PAPYRUS/ZAC MORINAISS
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 2 NYMPHEAS - MR MME BELTZUNG 07 49 82 18 92 - 06 51 07 20 53
LOGEMENT N° 103698, PORTE N°02, 1° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DES WC

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUITE SUR ÉVACUATION DES WC
PRÉVOIR REMPLACEMENT ÉVACUATION ET PIPE
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 10H22 M. B ZOUAD

3009 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 11H29 M. B ZOUAD

2509 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 09/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 15H10 M. B ZOUAD

0909: SUITE A L'INTERVENTION DU 09/09, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA
PIPE WC AINSI QUE DU MANCHON FUYARD, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,

CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	53,98	53,98
	TOTAL H.T.			53,98
	T.V.A. a 10,00%			5,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			59,37

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.