

N/REF : 8/08/2024 10H02 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B98707
V/Email reçu le Jeudi 08/08/2024 a 10H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 12 NICOLET - MME MMADI 06 48 26 82 91 / 09 54 68 04 12
LOGEMENT N° 004008, PORTE N°4008, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : HUMIDITE - RECHERCHE DE FUITE A REALISER DANS LE LOGEMENT
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT : BEAUCOUP DE TRACE D'HUMIDITE DANS LES PIECES (CHAMBRE 1,2,3,
SALON, SALLE DE BAIN) DONNANT SUR LES MURS EXTERIEURS PAS ISOLE.
MAUVAISE CIRCULATION D'AIR DANS LE LOGEMENT. LES TUNNEL D'ARRIVEE
FONCTIONNE BIEN MAIS LES RIDEAUX EMPECHE LE BON RENOUVELLEMENT DE L'AIR.
PRECONISATION : PREVOIR LE PASSAGE DE LA SOCIETE EN CHARGE DES
ENTRETIENS VMC
REMARQUE : LE CHAUFFE BAIN FUT AU NIVEAU DU BLOC ECHANGEUR SANITAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 14H22 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	2	102,56
				102,56
		TOTAL H.T.		102,56
		T.V.A. a 10,00%		10,25
		TOTAL T.T.C.En EURO		112,81

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.