

N/REF : 27/09/2024 14H09 C:000053 I:02471
V/REF : AC/C02014
V/Email reçu le Vendredi 27/09/2024 a 14H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ABR
IMMEUBLE : RES.DES ABERS -ABR
3, RUE PIERRE-HENRI TEITGEN
.
35000 RENNES

Rennes, le 09 Octobre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 TEITGEN - MME GASTINEL 06 86 95 02 27 / 02 99 79 04 46
LOGEMENT N° 102225, PORTE N°64, 6° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR COULOIR
Donneur d'ordre : Mme C LEFALHER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DU COULOIR
CONSTAT : COUDE DE RÉGLAGE DESSERRÉ
RESSERRAGE DU COUDE DE RÉGLAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/10/24 a 17H02 Mme C LEFALHER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	1	49,24	49,24
TOTAL H.T.				49,24
T.V.A. a 10,00%				4,92
TOTAL T.T.C.En EURO				54,16

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.