

N/REF : 8/10/2024 9H30 C:008880 I:13452

V/Appel du Mardi 08/10/2024 a 9H30

HYPER U COMBOURG

**7 AVENUE DES ERABLES
35270 COMBOURG**

IMMEUBLE : HYPER U
7 AVENUE DES ERABLES
35270 COMBOURG

Rennes, le 09 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 ERABLES - DEMANDER JONATHAN 02 99 73 11 90

MOTIF : DEBOUCHAGE RESEAU EU D125-250 AU NIVEAU DE LA PIZZERIA

Donneur d'ordre : M. J. CHILOU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION LE 08/10 DEBUT D'APRES MIDI
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE EN PL
CONSTAT : PRESENCE DE GRAISSE SUR BEAUCOUP DE LONGUEUR DE RESEAUX
PREVOIR RENFORT AVEC 4X4 POUR FAIRE UN CURAGE SUR PLUS DE LONGUEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION LE 08/10 FIN D'APRES MIDI
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL AVEC 2 VEHICULES
DEBOUCHAGE TOTAL DU RESEAU
CONSTAT : PRESENCE DE GRAISSE SUR 80ML
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : BB LCOMPTER Email envoyé le 08/10/24 a 20H31 M. J. CHILOU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	Ff Déb.Hte Pression a l'heure début AM	1	150,00	225,00
1,00	Déplacement distance 21 a 30kms	2	67,28	67,28
2,50	Ff Déb.Hte Pression a l'heure fin AM	2	150,00	375,00
2,50	H(s)2ème personnel	2	49,78	124,45
1,00	Déplacement distance 21 a 30kms	2	67,28	67,28
TOTAL H.T.				859,01
T.V.A. a 20,00%				171,80
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1030,81</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.