

N/REF : 2/10/2024 16H36 C:000053 I:08478
V/REF : AC/C02399
V/Email reçu le Mercredi 02/10/2024 a 16H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

IMMEUBLE : 5 MARCHAND
5 RUE ETIENNE MARCHAND
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 9 MARCHAND - BAT 5 - MME MATONDO 06 05 79 50 84 / 06 34 38 36 63
LOGEMENT N° 124330, PORTE N°5.22, 2° ÉTAGE, TYPE 4 - LOGT DUPLEX
MOTIF : FUIITE GOUTTE A GOUTTE PLAFOND SDB DU RDC -
RECHERCHE DE FUIITE ET RÉPARATION
Donneur d'ordre : Mme A CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RESSERAGE DE LA BONDE DE LA DOUCHE DU 1ER ÉTAGE
PRÉCONISATION DE REFAIRE LES JOINTS SILICONE DE LA DOUCHE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES JOINTS RECEVEUR
CONSTAT : LES JOINTS SONT EN BON ÉTAT
RESSERRAGE DE LA BONDE DE DOUCHE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LA DOUCHE ET DANS LES WC
CONSTAT : AUCUNE APPARITION DE COLORANT
CONCLUSION : LES INFILTRATIONS VENAIENT UNIQUEMENT DU MAUVAIS SERRAGE DE LA BONDE DE DOUCHE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/10/24 a 16H45 Mme A CASAERT
NR LGESTION Email envoyé le 09/10/24 a 12H04 Mme A CASAERT
0910: SUIET INTERVENTION DU 09/10, PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS SILICONE DE LA DOUCHE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	54,72	82,08
	TOTAL H.T.			82,08
	T.V.A. a 10,00%			8,20
	TOTAL T.T.C.En EURO			90,28

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.