

N/REF : 18/09/2024 10H58 C:000053 I:00099
V/REF : AC/C01258
V/Email reçu le Mercredi 18/09/2024 a 10H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SXP

IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1-3, COURS JEAN JAURES

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

16 Octobre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 1 JAURES - MME MUKENDI 07 70 39 12 40
LOGEMENT N° 018643, PORTE N°8643, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : MADAME INDIQUE QUE LA PRESSION D'EAU EST FAIBLE

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA ROBINETTERIE
PRÉSENCE D'IMPURETÉ AU NIVEAU DES MOUSSEURS ÉVIER ET LAVABO
DESSERAGE ET NETTOYAGE DES MOUSSEURS
REMISE EN PLACE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE DOUBLE CUVE ÉVIER AVEC TROP PLEIN

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/10/24 a 13H51 M. B ZOUAD

1110: SUITE INTERVENTION DU 11/10 PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE DOUBLE CUVE ÉVIER AVEC TROP PLEIN, SI VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION DE NOS SERVICES, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.
CORDIALEMENT

0810: MSG REP SALIMA (VOISINE QUI OUVRIRA LE LOGT)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	54,72	54,72
TOTAL H.T.				54,72
T.V.A. a 10,00%				5,47
TOTAL T.T.C.En EURO				60,19

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.