

N/REF : 16/09/2024 10H18 C:000053 I:02388
V/REF : AC/C01025
V/Email reçu le Lundi 16/09/2024 a 10H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 9 CLOTEAUX - MR CARRE NICOLAS 06 27 35 72 87 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 003331, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
LOGEMENT PORTE 11 MONSIEUR OLLIVIER TEL PORTABLE : 06 87 14 19 34
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE SÉJOUR
Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====
NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUITE DANS LES CHAMBRES ET NON DANS LE SALON
CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ AU TESTEUR
CONSTAT: ABSENCE D'HUMIDITÉ
DOMMAGE SUITE A UN DÉGAT DES EAU SURVENU AU 3E ÉTAGE
ANCIENNE FUITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE QUI A COULÉ LE LONG DES COLONNES
PASSAGE DANS LES LOGEMENTS 1, 11 ET 21 QUI ONT TOUS ÉTÉ IMPACTÉ
TENTATIVE D'ACCES DANS LOGEMENT 31 AU 3E ÉTAGE
ABSENCE DU LOCATAIRE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION POUR REMPLACEMENT RADIATEUR AU LOGEMENT 31 EN PRÉVU LE
18 OCTOBRE - EN ATTENTE ACCORD ENGIE POUR LA DATE PROPOSÉE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/10/24 a 11H39 M. R STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
	TOTAL H.T.			103,96
	T.V.A. a 10,00%			10,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			114,35

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.