

N/REF : 20/08/2024 14H25 C:000053 I:80329
V/REF : AC/B99192
V/Email reçu le Mardi 20/08/2024 a 14H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYMPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYMPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 BRES MME GOYER MR GAUTREAU 06 82 85 13 96
LOGEMENT N° 107233, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR / FOURNITURE ET POSE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE ROBINET SIMPLE
MODIFICATION SUR TUYAUX PER D16
RACCORDEMENT AU RESEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
REMARQUE : TOUS LES RADIATEURS SONT EN BRANCHEMENT MONOTUBE AVEC CANNE
ET NE CHAUFFENT PAS ENTIEREMENT
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/10/24 a 15H21 M. E ROCHE

AT LCOMPTER Email envoyé le 19/09/24 a 14H25 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	210,12	210,12
	TOTAL H.T.			210,12
	T.V.A. a 10,00%			21,01
	TOTAL T.T.C.En EURO			231,13

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.