

N/REF : 7/08/2024 10H21 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B98628
V/Email reçu le Mercredi 07/08/2024 à 10H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 90 CLEMENCEAU - MME DJOUMOI FATIHATI 07 67 05 45 77
LOGEMENT N° 004116, PORTE N°4116, 1° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE RADIATEUR CUISINE

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: RADIATEUR PERCÉ SUITE OXYDATION
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX
REPRISE DES CANALISATIONS CHAUFFAGE POUR ADAPTATION NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE REDUCTIONS RADIATEUR ACIER
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/24 à 11H24 M. C GREGOIRE
NR LGESTION Email envoyé le 20/09/24 à 15H38 M. C GREGOIRE

2009: SUITE INTERVENTION DU 19/09, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR CUISINE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/09	1	53,98		53,98
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	207,28		207,28
2,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	2	38,86		77,72
	TOTAL H.T.				338,98
	T.V.A. a 10,00%				33,89
	TOTAL T.T.C.En EURO				372,87

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.