

N/REF : 28/03/2024 13H40 C:000053 I:02618
V/REF : AC/B90345
V/Email reçu le Jeudi 28/03/2024 a 13H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MCM
IMMEUBLE : CHENE MICAULT - MCM
2-14, RUE DU CHENE MICAULT
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 MICAULT - MR JUET 07 84 68 58 65/02 99 64 63 27
LOGEMENT N° 019927, PORTE N°9927, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR ACIER DE 1 200 W, CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage: Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ QUI A CRÉÉ UN DÉGAT DES EAUX
COUPURE CHAUFFAGE AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE
VIDANGE DE L'INSTALLATION
DÉPOSE DU RADIATEUR
MISE EN PLACE DE BOUCHON SUR DÉPART RETOUR RADIATEUR
REMISE EN EAU CHAUDIERE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 09/10/24 a 11H30 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS121-F.P	radiateur acier 1200W(+acc.)	2	210,12
				210,12
		TOTAL H.T.		210,12
		T.V.A. a 10,00%		21,01
		TOTAL T.T.C.En EURO		231,13

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.