

N/REF : 17/10/2024 10H37 C:000053 I:02580
V/REF : AC/C03508
V/Email reçu le Jeudi 17/10/2024 a 10H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDB
IMMEUBLE : MOULIN DU BOURG -MDB
2-6, RUE DES MEUNIER
.
35350 ST MELOIR DES ONDES

Rennes, le 22 Octobre 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 11C MEUNIER - MME MBAYE AMINATA 07 58 15 95 02
LOGEMENT N° 112825, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE FUITE LOGEMENT - FACTURE EAU TRES ELEVEE
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
MISE EN PLACE DU MANOMETRE
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION SUR 10MINUTES
FUITE SUR MECANISME DE CHASSE D'EAU
DEPOSE MECANISME DE CHASSE D'EAU HS
FOURNITURE ET POSE MECANISME DE CHASSE D'EAU
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 22/10/24 a 13H06 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS060-Rempl.Mécan.chasse eau a 2 débits	1	82,08	82,08
TOTAL H.T.				186,04
T.V.A. a 10,00%				18,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>204,64</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.