

N/REF : 16/10/2024 11H45 C:000053 I:02652
V/REF : AC/C03413

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
.
35000 RENNES

Rennes, le 22 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 MUNITIONNETTES - PARTIES COMMUNES
MOTIF : FUITE GAINES TECHNIQUES RDC
REMPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 17/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES PARTIES COMMUNES
CONSTAT: FUITE EN GAINES TECHNIQUE EN RDC
NE PROVIENT PAS DU RÉDUCTEUR DE PRESSION L'EAU COULE DU PLAFOND
ACCES AU PLAFOND
CONSTAT: FUITE EN GOUTTE A GOUTTE PROVENANT DE LA DALLE 1ER ÉTAGE
CONTRÔLE DES COMPTEURS DU 1ER ÉTAGE
CONSTAT: CELUI DU 102 TOURNE LÉGEREMENT
RECHERCHE DE FUITE LOGEMENT 102 M. LELU
PAS DE FUITE VISIBLE AU NIVEAU DE LA VANNE ET NOURRICE
MISE EN PLACE D'UN MANOMETRE SUR ALIMENTATION EF DANS SDB
CONSTAT: PERTE DE PRESSION RAPIDE
CONTRÔLE DE L'APPARTEMENT
FUITE SUR BRANCHEMENT FLEXIBLE MACHINE A LAVER
INFILTRATION PAR LES GAINES
REMISE EN PLACE DU FLEXIBLE ET RESSERRAGE RACCORD FLEXIBLE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 17/10/24 a 11H45 Mme M LEFEUVRE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu (hors col.)	1	93,02	93,02
TOTAL H.T.				251,70
T.V.A. a 10,00%				25,17
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>276,87</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.