

N/REF : 26/09/2024 15H00 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C00422
V/Email reçu le Jeudi 26/09/2024 a 15H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 22 Octobre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 12 ALEMBERT - MME MR PERROT 07 66 18 18 63
LOGEMENT N° 019081, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : REMPLACEMENT BONDE CLIC CLAC LAVABO (REFECTION ÉVACUATION)

—
REPOSE DU MITIGEUR LAVABO

—
REEMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE

—
REFIXATION DU MITIGEUR BAIGNOIRE SI POSSIBLE, SINON REMPLACEMENT

—
REEMPLACEMENT ROBINET D'ARRET WC

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPOSE DU MITIGEUR LAVABO
REFECTION ÉVACUATION LAVABO
RACCORDEMENT
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE DU REZ DE CHAUSSEE
CONSTAT : IMPOSSIBILITÉ DE REPOSER LA ROBINETTERIE DE LA BAIGNOIRE
DÉPOSE ROBINET BAIGNOIRE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET BAIGNOIRE
DÉCOUPE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE
CONSTAT : INFILTRATIONS DÉTECTÉES AU NIVEAU DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUES
COTÉ DROIT QUI SONT HS
REFECTION DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUES
REMARQUE : LA BAIGNOIRE SERA A REMPLACER D'ICI QUELQUES MOIS, PRÉSENCE

DE CORROSION (BAIGNOIRE 160X70 ACIER MONOTROU)
DÉPOSE ROBINET D'ARRET WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
REFIXATION DE LA CUVETTE WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUTES LES INSTALLATIONS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES INSTALLATIONS
REMARQUE : IMPOSSIBILITÉ DE POSER UN NOUVEAU TABLIER DE BAIGNOIRE DANS
LA SALLE DE BAIN DU HAUT, LE RADIATEUR ÉTANT JUSTE DEVANT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 07/10/24 a 14H51 Mme A JUDAIS
MB AB Email envoyé le 01/10/24 a 09H29 Mme A JUDAIS
MG LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 15H10 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	1	125,23	125,23
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	1	70,17	70,17
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	1	48,58	48,58
1,00	PBS075-Reprendre fixation du wc	1	75,57	75,57
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	56,13	56,13
1,00	PBS088-Création trap.visite (pan.amov.)	1	80,97	80,97
1,00	PBS100-F.P d'une évacuation	1	80,97	80,97

TOTAL H.T.	537,62
T.V.A. a 10,00%	53,76
TOTAL T.T.C.En EURO	591,38

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.