

N/REF : 6/09/2024 14H19 C:007597 I:02157
V/REF : 634786
V/Email reçu le Vendredi 06/09/2024 a 14H19

BTOB MAINTENANCE

**21 RUE ANDRE ALLAR
13344 MARSEILLE**

IMMEUBLE : FOURNIL DE PIERRE
23 RUE ST MICHEL
35000 RENNES

Rennes, le 28 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 23 ST MICHEL - FOURNIL DE PIERRE 02 23 30 93 87

MOTIF : WC PERSONNEL BOUCHE

Donneur d'ordre : Mme . BELINDA C

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 09/09 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE NON CONCLUANTE
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION AVEC PLOMBIER POUR DÉPOSE WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/09 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: WC SANYBROYEUR
TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE NON CONCLUANTE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU SANIBROYEUR
CONSTAT : SANIBROYEUR HS
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/09/24 a 15H58 Mme S. ROBIU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00	le 09/09	1	150,00		150,00
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 10/09	4	67,23		100,84
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,48			39,48
TOTAL H.T.						290,32
T.V.A. a 20,00%						58,06
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>348,38</u>

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Date : 06/09/2024

N° d'appel : 634786

Suivi par : Mélina B

Ligne directe :

Mail : **cgcbtobmaintenance.fr**

Att. : Servimo Shbir Société : 9 Rue de la Donelière Tél. : 35000 Rennes	Coordonnées du site : LE FOURNIL DE PIERRE Rennes St Anne 23 Rue Saint-Michel 35000 RENNES Tél. : 0223309387 Port. :
---	---

Objet: WC personnel bouchés

Bonjour,

Merci de nous communiquer par retour de mail (cgcbtobmaintenance.fr) ou par téléphone (04.88.44.51.00) une date de passage concernant cette demande d'intervention.

Cordialement,
Mélina

--

Bon d'intervention

6/9/2024 à 14h19

Etat : ES

Equipe : PR3

Société BTOB MAINTENANCE
Donneur d'ordre :Mme . BELINDA C
FOURNIL DE PIERRE
23 RUE ST MICHEL
35000 RENNES

Localisations

ALLEE 23 ST MICHEL - FOURNIL DE PIERRE 02 23 30 93 87 / 07 70 54 54 05

Horaires

Début : 09\09 à 15 h 30 **Fin** : 09\09 à 15 h 45

Motifs du bon

SUITE INTERVENTION KILLIAN LE 09/09
DÉPOSE WC POUR DÉBOUCHAGE
* VICTOR ET NIKE (06 81 92 65 75)
* BIEN FAIRE SIGNER LE CLIENT SUR APPLICATION
!!!!

Demande

INTERVENTION DU 09/09 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE NON CONCLUANTE
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION AVEC PLOMBIER
POUR DÉPOSE WC
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION DU 09/09 (APRÈS MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: WC SANYBROYEUR
TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE NON CONCLUANTE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU SANIBROYEUR
CONSTAT : SANIBROYEUR HS
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS À SUIVRE

Commentaires

Description

Fournitures

Expert

C est un sanitaire broyeur ,J ai essayé de le redémarrer
mais ça ne fonctionne tjrs pas . Envoyé plombier

Réception

Bon d'intervention

6/9/2024 à 14h19

Etat : ES

Equipe : PR2

Société BTOB MAINTENANCE
Donneur d'ordre :Mme . BELINDA C
FOURNIL DE PIERRE
23 RUE ST MICHEL
35000 RENNES

Localisations	Horaires
ALLEE 23 ST MICHEL - FOURNIL DE PIERRE 02 23 30 93 87	Début : 09\09 à 10 h 00 Fin : 09\09 à 10 h 30

Motifs du bon	Demande
WC PERSONNEL BOUCHE	INTERVENTION DU 09/09 (MATIN) MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE NON CONCLUANTE PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION AVEC PLOMBIER POUR DÉPOSE WC NETTOYAGE CHANTIER INTERVENTION DU 09/09 (APRÈS MIDI) MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL CONSTAT: WC SANYBROYEUR TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE NON CONCLUANTE NETTOYAGE CHANTIER INTERVENTION DU 10/09 MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL CONTROLE DU SANIBROYEUR CONSTAT : SANIBROYEUR HS PRISE DE RÉFÉRENCES NETTOYAGE CHANTIER DEVIS À SUIVRE

Commentaires	
Description	Fournitures
	Pr2 ford

débouchage noon résolu prévoir intervention d'un
plombier pour démonter le toilette car prise d'air
derrière inaccessible rappeler la patronne au
0770545405

Réception

Bon d'intervention

6/9/2024 à 14h19

Etat : ES

Equipe : U15

Société BTOB MAINTENANCE
Donneur d'ordre :Mme . BELINDA C
FOURNIL DE PIERRE
23 RUE ST MICHEL
35000 RENNES

Localisations	Horaires
ALLEE 23 ST MICHEL - FOURNIL DE PIERRE 02 23 30 93 87 / 07 70 54 54 05	Début : 10\09 à 15 h 00 Fin : 10\09 à 15 h 30

Motifs du bon	Demande
PRISE DE REF DEVIS REMPLACEMENT SANIBROYEUR. SUITE INTERVENTION KILLIAN LE 09/09 DYSFONCTIONNEMENT SANIBROYEUR *BIEN FAIRE SIGNER L'APPLICATION	INTERVENTION DU 09/09 (MATIN) MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE NON CONCLUANTE PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION AVEC PLOMBIER POUR DÉPOSE WC NETTOYAGE CHANTIER INTERVENTION DU 09/09 (APRÈS MIDI) MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL CONSTAT: WC SANYBROYEUR TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE NON CONCLUANTE NETTOYAGE CHANTIER INTERVENTION DU 10/09 MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL CONTROLE DU SANIBROYEUR CONSTAT : SANIBROYEUR HS PRISE DE RÉFÉRENCES NETTOYAGE CHANTIER DEVIS À SUIVRE

Commentaires	
Description	Fournitures
Remplacement sanibroyeur Ajout photo	

Réception

Photos

