

N/REF : 22/10/2024 18H02 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C03949
V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 18H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 29 Octobre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 21 DULLIN - A CÔTÉ DE LA PORTE DU HALL
06 30 02 34 64
MOTIF : INONDATION HALL D'ENTRÉE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU HALL D'ENTRÉE
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU EAUX USÉES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE TRAPPE DE VISITE
CONSTAT: ÉVACUATION EAU MÉAGERE PVC DIA 75 TROUÉE
TENTAIVE DE DÉBOUCHAGE IMPOSSIBLE
POSE D'UNE BANDE DE RÉPARATION PROVISoire
ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE AVEC GESTIONNAIRE: DEMANDE DE DEVIS POUR
REMPLACEMENT TRONÇON
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 28/10/24 a 11H29 M. C GREGOIRE

PRÉVOIR POMPAGE ET PASSAGE CAMERA AFIN DE LOCALISER LA FUITE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	PBS008-Réparat.prov.fuite s/col.ave col.	2	136,80	136,80
	TOTAL H.T.			295,48
	T.V.A. a 10,00%			29,54
	TOTAL T.T.C.En EURO			325,02

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.