

N/REF : 22/10/2024 9H08 C:000053 I:02333
V/REF : AC/C03849
V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 9H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PIC
IMMEUBLE : LA PICLAIS - PIC
1-24, RUE DE BROCELIANDE
35600 BAINS SUR OUST

Rennes, le 29 Octobre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 12 BROCELIANDE - MME CHALLOU LUCILE 06 64 25 07 30
LOGEMENT N° 114156, PORTE N°B3, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
FUIITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 23/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: BALLON EAU CHAUDE PERCÉ
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 75 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

NR LCOMPTER Email envoyé le 29/10/24 a 10H12 Mme M LEROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/10	1	54,72	54,72
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 75L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	503,42	503,42
TOTAL H.T.				558,14
T.V.A. a 10,00%				55,81
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>613,95</u>

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.