

N/REF : 30/10/2024 9H16 C:000053 I:02574
V/REF : AC/C04586
V/Email reçu le Mercredi 30/10/2024 a 9H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 12 Novembre 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

LOCALISATION : ALLEE 25 COMPTOIRS - MME MEVEL 07 63 44 19 69

LOGEMENT N° 014894, PORTE N°4894, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : SUITE INTERVENTION SARP OUEST POUR DÉBOUCHAGE RÉSEAU DOUCHE, LE PROBLEME VIENDRAI DU MOTEUR DE LA DOUCHE (RECEVEUR ULTRAPLAT POUR DOUCHE ADAPTÉ AVEC POMPE) VOIR SI PROBLEME SIPHON OU POMPE D'EAU

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU SYSTEME D'ÉVACUATION

ÉVACUATION NON BOUCHÉE

DÉFAUT CONSTATÉ SUR LA POMPE

BON FONCTIONNEMENT DE LA POMPE EN MANUEL MAIS EN MODE AUTOMATIQUE PAS DE FONCTIONNEMENT

SUPOSSION D'UN PROBLEME DE CAPTEUR

GESTIONNAIRE AIGUILLON INFORMÉ QUI VA APPELER LE SERVICE APRES VENTE DE LA POMPE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/24 a 14H34 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	54,72	109,44
	TOTAL H.T.			109,44
	T.V.A. a 10,00%			10,94
	TOTAL T.T.C.En EURO			120,38

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.