

N/REF : 22/10/2024 11H51 C:000053 I:02601
V/REF : AC/C03884
V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 11H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VIQ
IMMEUBLE : VIL.QUADRIFIDES -VIQ
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le

12 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 QUADRIFIDES - MME BEBE COLONI 07 53 44 43 83
LOGEMENT N° 100072, PORTE N°211, 1° ÉTAGE, TYPE 3
LOGEMENT DU DESSUS M. LOUKAKOU 06 03 75 68 92 (RESEAU ECS PASSÉ EN
APPARENT LE 09/09)
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme L NADAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE LOGEMENT 221
CONTROLE COMPTEUR
CONSTAT : RIEN A SIGNALER, PAS DE FUITE SUR LE RÉSEAU
CONTROLE DES ARRIVÉES D'EAU EC/EF
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE LOGEMENT 211
CONSTAT : APPARITION D'INFILTRATION SUR LE POURTOUR DU LOGEMENT
CORRESPONDANT AUX GOUTTIERES DU DERNIER ÉTAGE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR NETTOYAGE DES GOUTTIERES ET UN CONTROLE
ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/10/24 a 11H53 Mme L NADAL
23/10 : MSG LAISSÉ MR LOUKAKOU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	50	103,96	103,96
	TOTAL H.T.			103,96
	T.V.A. a 10,00%			10,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			114,35

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.