

N/REF : 17/10/2024 8H00 C:007874 I:00583

SAS BABBI

V/Appel du Jeudi 17/10/2024 a 8H00

**53 AVENUE DU DR JUSTIN JOLLY
51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE**

IMMEUBLE : E.LECLERC CENTRE
SODIRENNES STE
ZI L' ETANG
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

12 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LECLERC ST GREGOIRE - MICKAEL CHANTIER BABBI 06 85 68 20 85

MOTIF : DEBOUCHAGE RESEAU EP EN FACE DES QUAIS

MISE EN PLACE COLORANT

Donneur d'ordre : M. S NOEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION LE 17/10 MATIN :

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL AVEC 2 OPERATEURS

CURAGE DES RESEAUX EP

PASSAGE CAMERA PAR LE TOIT

APPLICATION DE COLORANT POUR REPERAGE

CONSTAT : SUSPICION DE CASSE CANALISATION OU DE BOUCHON

NETTOYAGE CHANTIER

PREVOIR REINTERVENTION SOUS ASTREINTE LE SOIR A LA DEMANDE DU CLIENT

INTERVENTION LE 17/10 SOIR :

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL AVEC 2 OPERATEURS

TENTATIVE DE CURAGE RÉSEAU EAUX PLUVIALES : CURAGE IMPOSSIBLE, SUSPICION
DE COLONNE EFFONDREE

OUVERTURE COLONNE ACIER

PASSAGE CAMERA

CONSTAT : AFFAISSEMENT TRONÇON D'ÉVACUATION

FOURNITURE ET POSE PVC POUR FERMETURE COLONNE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/10/24 a 10H10 M. S NOEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	Ff Débouch a l'heure/2 opér 17/10 matin	1	190,00	380,00
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00 17/10 matin	1	180,00	180,00
6,00	Ff Débouch a l'heure/2 opér 17/10 Nuit	3	190,00	1140,00
1,00	Majoration 50% Heures de Nuit	3	50,00%	850,00
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00 17/10 Nuit	3	180,00	180,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Colle(s) Cartouche	4	22,53	22,53
TOTAL H.T.				2752,53
T.V.A. a 20,00%				550,50
TOTAL T.T.C.En EURO				3303,03

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

