

N/REF : 7/10/2024 17H25 C:000053 I:02455  
V/REF : AC/C02740  
V/Email reçu le Lundi 07/10/2024 a 17H25

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. PRN  
**IMMEUBLE** : LES PRUNIER - PRN  
LES PRUNIER  
.  
35370 ETRELLES

Rennes, le

13 Novembre 2024

**Référence Marché**: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie  
**LOCALISATION** : ALLEE PRUNIER - M. COUDRAY MME ROBIOU 06 15 84 81 58  
LOGEMENT N° 102003, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4  
**MOTIF** : RADIATEUR CHAMBRE NE CHAUFFE PAS  
**Donneur d'ordre** : Mme A GUILLO

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire  
INTERVENTION DU 17/10  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTRÔLE RADIATEUR CHAMBRE  
CONSTAT: TETE THERMOSTATIQUE GRIPPÉE  
DÉGRIPPAGE DE LA TETE THERMOSTATIQUE  
REMISE EN CHAUFFE  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT  
AUTRE CONSTAT: TETE THERMOSTATIQUE RADIATEUR ENTRÉE CASSÉE  
DÉPOSE TETE THERMOSTATIQUE  
FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE RADIATEUR  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 17/10/24 a 15H06 Mme A GUILLO

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                                          |      |         |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PBS132-Réparation sur robinet thermost.  | 1    | 49,24   | 49,24         |
| 1,00                     | PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl | 1    | 49,24   | 49,24         |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 98,48         |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 9,84          |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <u>108,32</u> |

**Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.