

N/REF : 4/10/2024 12H02 C:000053 I:01108
V/REF : AC/C02576
V/Email reçu le Vendredi 04/10/2024 a 12H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PCE

IMMEUBLE : LE PAUL CEZANNE -PCE
1/2/3, RUE MILLIG AR SKANV
6, RUE SAINT ALLOUARN
35235 THORIGNE FOUILLARD

Rennes, le

13 Novembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 1 AR SKANV - MR AIT ALLAL MOHAMED 06 59 93 58 65
LOGEMENT N° 100827, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS BAIGNOIRE SOUS BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES RÉSEAUX

CONSTAT FUITE SUR CIRCUIT ECS

PRÉCONISATION DE RÉALISER UN PASSAGE EN APPARENT POUR RÉSEAUX ECS ET EFS

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

PERCEMENT MUR

FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS

FOURNITURE ET POSE DE 20M DE MULTICOUCHE POUR RÉSEAU EAU CHAUDE

RACCORDEMENT SOUS CHAUDIERE, SOUS LAVABO ET SOUS BAIGNOIRE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REBOUCHAGE DES TROUS AU SILICONE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/10/24 a 15H42 Mme A JUDAIS

NR LGESTION Email envoyé le 07/10/24 a 10H16 Mme A JUDAIS

0710: SUITE INTERVENTION DU 04/10, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR
RÉSEAUX ECS ET EFS, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS001-Fermeture eau (compteurs div/Lgt)	1	45,96	45,96
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	262,65	262,65
20,00	PBS013-Rpl.Alim.rob./lav./rec./baign./Ml	2	39,39	787,80
TOTAL H.T.				1200,37
T.V.A. a 10,00%				120,03
TOTAL T.T.C.En EURO				1320,40

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.