

N/REF : 1/10/2024 9H41 C:000648 I:00616

V/Appel du Mardi 01/10/2024 a 9H41

POLE DE MPR ST HELIER

**54, RUE ST HELIER
CS 74330
35043 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : POLE MPR ST HELIER
54, RUE SAINT-HELIER
POLE DE MPR ST HELIER
35043 RENNES CEDEX

Rennes, le

13 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 54 HELIER - MR FACILITIES - 02 99 65 86 85

MOTIF : DÉBOUCHAGE CHAMBRE 110

Donneur d'ordre : M. C VOSSIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 1/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTACT SUR PLACE IMPOSSIBLE A JOINDRE POUR LES ACCES

INTERVENTION REPROGRAMMEE LE 2/10

INTERVENTION DU 02/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PLUSIEURS PASSAGES DÉJÀ FAIT POUR DÉBOUCHAGE

CONSTAT: SIPHON INCOMPLET AVEC SUSPICION DE CORPS ÉTRANGER

PRÉVOIR LE REPÉRAGE DU RÉSEAU ÉVACUATION PUIS TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE

PAR DÉCOUPE DE L'ÉVACUATION ET RÉPARATION

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DÉBOUCHAGE DE TROIS DOUCHES

CONTROLE BON ÉCOULEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/10/24 a 11H22 M. C VOSSIER

MB LGESTION Email envoyé le 14/10/24 a 16H01 M. C VOSSIER

NR LGESTION Email envoyé le 03/10/24 a 10H03 M. C VOSSIER

0310: SUITE INTERVENTION DU 02/10, PRÉVOIR REPÉRAGE RÉSEAU ÉVACUATION
POUR TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE AVEC DÉCOUPE DE L'ÉVACUATION ET RÉPARATION
PAR LA SUITE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Forfait Déplacement 1h00	le 01/10	1	150,00		150,00
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30	le 02/10	3	222,73		222,73
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30	le 17/10	5	222,73		222,73
TOTAL H.T.						595,46
T.V.A. a 20,00%						119,09
TOTAL T.T.C.En EURO						714,55

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

