

N/REF : 23/09/2024 14H14 C:000055 I:07131  
V/REF : TICKET #6530  
V/Email reçu le Lundi 23/09/2024 a 14H14

**SDC '10 Kerouac'**  
**C/O LEFEUVRE Syndic**  
**1 RUE ROBERT DUVIVIER**  
**CS 44443**  
**35000 RENNES**

**IMMEUBLE :** COP AQUA VERDE  
8 A 12 RUE JACK KEROUAC  
35000 RENNES

Rennes, le

13 Novembre 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE 8 A 12 KEROUAC - MR BRUNET

**MOTIF :** POMPE DE RELEVAGE SUPPRIMER LE OU LES DÉFAUTS ET DE REMETTRE LES POMPES  
EN FONCTIONNEMENT

**Donneur d'ordre :** M. O BRUNET

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 24/09  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES POMPES DE RELEVAGE  
CONSTAT : AFFICHAGE ERREUR POMPE A SEC  
DÉPOSE DES DEUX POMPES DE RELEVAGE  
CONSTAT : POMPES NON ADAPTÉES A CETTE FOSSE, PRÉSENCE D'EAU PLUVIALE  
BOUEUSE. UNE POMPE NE FONCTIONNE PAS  
REMARQUE : VU AVEC GESTIONNAIRE POUR FAIRE UN DIAGNOSTIC DES POMPES  
NETTOYAGE DES POMPES  
CONSTAT : POMPE BLOQUÉE PAR L'AGGLOMÉRATION DE LA BOUE  
REPOSE DES POMPES DE RELEVAGE  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES DEUX POMPES PAR 2 DXVM35.5  
ET ADAPTATION DE L'ÉVACUATION. PRÉVOIR UN ENTRETIEN DES POMPES TOUS LES  
ANS. SI PAS DE REMPLACEMENT POMPE, PRÉVOIR UN ENTRETIEN TOUS LES 6MOIS  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS :** MG LGESTION EMAIL en CC le 05/11/24 a 16H19 o.brunet@lefeuvresyndic.fr  
MG LGESTION Email envoyé le 05/11/24 a 16H19 Mme O DANIEL  
N'AYANT PAS EU DE RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS

CLOTURONS LA DEMANDE  
SI VOUS SOUHAITEZ QUE NOUS RÉALISIONS L'INTERVENTION, N'HÉSITEZ PAS A  
NOUS ENVOYER UN NOUVEAU BON DE COMMANDE

MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 23H12 Mme O DANIEL

MG LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 15H12 M. O BRUNET

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE DEUX POMPES DE RELEVAGE OU UN ENTRETIEN TOUS LES  
6 MOIS.  
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

| =====                    |                                        |      |         |               |
|--------------------------|----------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching  | 1    | 28,65   | 28,65         |
| 5,00                     | H.Ouvrier Electromécanicien le 24/09   | 1    | 67,23   | 336,15        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre           | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule électricité    | 1    | 39,48   | 39,48         |
| 1,00                     | Raccord(s) Union dn50 PVC pression 3P. | 1    | 10,85   | 10,85         |
| TOTAL H.T. ....          |                                        |      |         | 415,13        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                        |      |         | 41,51         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                        |      |         | <u>456,64</u> |

**Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.