

N/REF : 26/07/2024 9H05 C:000053 I:01338
V/REF : AC/B97921
V/Email reçu le Vendredi 26/07/2024 a 9H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
35000 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 ORLEANAIS - MLLE DUMAS 06 63 03 89 83
LOGEMENT N° 005616, PORTE N°5616, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION DANS LA VIDE SANITAIRE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ACCES AU VIDE SANITAIRE
CONSTAT: MICRO FUIITE SUR RECYCLAGE ECS
PREVOIR COUPURE D'EAU, VIDANGE ET BRASURE SUR CUIVRE DIA 18
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 22H48 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 15H23 Mme S ALI MOHAMED

2509 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 02/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRECONISATIONS SONT A REALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCEDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 02/08/24 a 11H24 M. E ROCHE

0208: SUITE A L'INTERVENTION DU 01/08, PREVOIR UNE INTERVENTION
CONJOINTE AVEC ENTREPRISE SOUS CONSTRAT DU RESEAU ECS POUR COUPURE D'EAU
ET REPARATION DE LA FUIITE SUR RESEAU ECS EN VIDE SANITAIRE, DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54
				156,54
		TOTAL H.T.		156,54
		T.V.A. a 10,00%		15,65
		TOTAL T.T.C.En EURO		172,19

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.