

N/REF : 25/10/2024 15H17 C:002020 I:02578
V/REF : AC/C05424
V/Email reçu le Vendredi 25/10/2024 a 15H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence St Malo
13 AVENUE DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le

22 Novembre 2024

Référence Marché : 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 84 HULOTAIS - SOUS SOL
MOTIF : POMPE DE RELEVAGE = ALARME SONORE AVEC MESSAGE D'ERREUR
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES POMPES DE RELEVAGE
CONSTAT : ALARME NON ACTIVE ET BON FONCTIONNEMENT DES POMPES. EN
REVANCHE, LES POMPES NE SONT PAS ASSEZ IMPORTANTES ET LES ÉVACUATIONS EN
DIAMETRE SONT INSUFFISANTS POUR ÉVACUER LES EAUX LORS DE FORTES PLUIES.
PRÉCONISATION : REMPLACER LES POMPES ET RÉFECTION ÉVACUATION AVEC
DIAMETRE PLUS IMPORTANTS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 12/11/24 a 20H42 Mme T KERMARREC
MB AB Email envoyé le 12/11/24 a 14H37 Mme T KERMARREC
MG LCOMPTER Email envoyé le 30/10/24 a 15H47 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	54,72	136,80
TOTAL H.T.				136,80
T.V.A. a 10,00%				13,68
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>150,48</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Saint Malo
Agence de St Malo
13 Avenue des comptoirs
35400 ST MALO
Emetteur : MME Tifenn KERMARREC
email : tkermarrec@aiguillon.com
tél : 0299213151

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 13/11/2024 et le 13/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020954 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

STELLA MARIS (STM)
84 RUE DE LA HULOTAIS
35400 SAINT-MALO

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

regul suite intervention sur pompe de relevage

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05424 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction