

N/REF : 13/11/2024 12H10 C:000050 I:13878

V/Appel du Mercredi 13/11/2024 a 12H10

SAS GIBOIRE
14 RUE DE PLELO
CS 71211
35000 RENNES

IMMEUBLE : 14 PLELO
14 RUE DE PLELO
35000 RENNES

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 14 PLELO - MME CHATY 06 98 72 23 73

MOTIF : CONTRÔLE DE LA POMPE DE RELEVAGE EU
REMONTÉE D'ODEUR DANS LES LOCAUX
FUIITE CONSTATÉE SUR POMPE DE RELEVAGE

Donneur d'ordre : Mme CHATY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DE LA CUVE
CONSTAT: CUVE DE RÉCUPÉRATION PERCÉE, DÉFAUT SUR POMPE DE RELEVAGE ET
FLOTTEUR HS
PRISE DE RÉFÉRENCE
DEVIS A SUIVRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 13/11/24 a 14H29 Mme CHATY

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 13/11	1	67,23	67,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	39,48	39,48

TOTAL H.T.	135,36
T.V.A. a 10,00%	13,53
TOTAL T.T.C.En EURO	148,89

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.