

N/REF : 15/11/2024 14H11 C:000053 I:02439
V/REF : AC/C05710
V/Email reçu le Vendredi 15/11/2024 a 14H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
35135 CHANTEPIE

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 17 MITTERRAND - SOUS SOL
MOTIF : FUIITE PAR FILET DANS COULOIR SOUS SOL
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES PARTIES COMMUNES
CONSTAT: FUIITE SUR ECS DANS GAINTE TECHNIQUE SUR COLONNE BOUCLAGE
FUIITE SUR CUIVRE
EAU A COULER DEPUIS LA CHAUFFERIE AU 5E ÉTAGE
CONTACT AU GESTIONNAIRE L'ENTREPRISE EN CHARGE DE LA CHAUFFERIE VA SE
DÉPLACER SUR PLACE
COUPURE ALIMENTATION EAU DE LA CHAUFFERIE EN ATTENDANT ENGIE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 19/11/24 a 09H38 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche	Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68
					158,68
			TOTAL H.T.		158,68
			T.V.A. a 10,00%		15,86
			TOTAL T.T.C.	En EURO	174,54

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MR Vincent BRIENS
email : vbriens@aiguillon.com
tél : 0299264436 portable : 0634427153

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 15/11/2024 et le 15/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

LE CLOS DE L'ARCHE (CLA - 02)
17 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
35135 CHANTEPIE

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)
Fuite par filet / couloir sous sol URGENT
Merci de prioriser cette intervention

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05710 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction