

N/REF : 15/11/2024 10H28 C:000053 I:02586
V/REF : AC/C05666
V/Email reçu le Vendredi 15/11/2024 a 10H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MTR0
IMMEUBLE : LE METRONOME -MTR0
2, RUE DES BALANCIERS
.
35830 BETTON

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 BALANCIERS - MME EMELIE ROIG 06 38 47 47 32
LOGEMENT N° 120703, PORTE N°C004, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR TETE THERMOSTATIQUE RADIATEUR SALON
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT FUIITE AU NIVEAU DE L'ÉCROU LIBRE
RESSERAGE DE L'ÉCROU LIBRE DU CORPS THERMOSTATIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/11/24 a 15H15 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	54,72	54,72

TOTAL H.T.	54,72
T.V.A. a 20,00%	10,94
TOTAL T.T.C.En EURO	65,66

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 15/11/2024 et le 22/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE METRONOME (MTRO - 01 - 02)

2 RUE DES BALANCIERS

35830 BETTON

logement n° 120703, porte n°C004, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MME EMELIE ROIG Armel 067902/2

domicile : bureau : portable : 0638474732

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

fuite sur tête thermostatique d'un radiateur

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05666 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction