

N/REF : 13/11/2024 9H16 C:000053 I:02645
V/REF : AC/C05402
V/Email reçu le Mercredi 13/11/2024 a 9H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CME

IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 24 LABBE - M. MME COULIBALY 07 68 71 60 79
LOGEMENT N° 100581, PORTE N°3031, 3° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : RADIATEUR CHAMBRE NE CHAUFFE PAS (CHAUFFAGE COLLECTIF)

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RAIDTAER DE LA CHAMBRE
CONSTAT : ROBINET THERMMOSTATIQUE EST GRIPPÉE
DÉPOSE DU ROBINET THERMOSTATIQUE
DÉGRIPPAGE DU ROBINET THERMOSTATIQUE
REPOSE DU ROBINET THERMOSTATIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/11/24 a 11H59 Mme S ALI MOHAMED

NR LGESTION Email envoyé le 14/11/24 a 12H48 Mme S ALI MOHAMED

1411: SUITE A VOTRE DEMANDE, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES
DES OCCUPANTS DU LOGEMENT, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS132-Réparation sur robinet thermost.	1	49,24	49,24
	TOTAL H.T.			49,24
	T.V.A. a 10,00%			4,92
	TOTAL T.T.C.En EURO			54,16

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 13/11/2024 et le 29/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LES CHARMILLES (CME - 01 - 30)
24 AVENUE DU BOIS LABBE
35000 RENNES

logement n° 100581, porte n°3031, 3° étage, Type 5

Occupant actuel : MME MR COULIBALY Mohamed 062790/31
domicile : bureau : portable :

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm
Radiateur de la chambre qui ne chauffe pas du tout - faire vérification
(chauffage collectif)

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05402 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction